

РЕЗУЛТАТИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ ВОДОВОДА МЛАДЕНОВАЦ

У МАРТУ 2021. ГОДИНЕ

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Датум узорковања	Место узорковања	Адреса	Оцена узорка	Утврђена одступања*/Доминантни узрок неисправности**
03.03.2021.	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб.	Безбедан	Повећана концентрација гвожђа, и мангана
03.03.2021.	Извориште Ковачевац	Ул. Ковачевац бб	Неисправан	Повећана конц. мангана
03.03.2021.	Извориште Серава	Карађорђева бб	Безбедан	Повећана концентрација амонијака
03.03.2021.	Ваздушни вентил Рајковац	Ул. Светолика Ранковића 124	Неисправан	Присуство сулфиторедукујућих клостридија
03.03.2021.	Бунар „Кланица“	Ул.Краља Петра I, бр.62	Неисправан	Повећана конц. мангана
03.03.2021.	Резервоар Влашка	Ул. Влашка бб	Безбедан	Повећан степен мутноће, повећана концентрација нитрита, гвожђа, и мангана.
03.03.2021.	Резервоар I, село Младеновац	Ул. Милутина Миланковића	Неисправан	Присуство сулфиторедукујућих клостридија
03.03.2021.	Резервоар II, село Младеновац	Ул. Милутина Миланковића	Исправан	/
03.03.2021.	Ресторан Каравађо	Ул. Вука Караџића 74	Безбедан	Повећана концентрација гвожђа, и мангана
03.03.2021.	Пекара „Стара пекара“	Ул. Краља Петра I бр. 125	Неисправан	Присуство колиформних бактерија
03.03.2021.	Кафана код Ђукића	Кајмакчаланска бр. 1	Безбедан	Повећана концентрација амонијака
03.03.2021.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије 32	Неисправан	Присуство сулфиторедукујућих клостридија
03.03.2021.	Бунар Велика Крсна	Велика Крсна	Исправан	/
10.03.2021.	Бунар Кораћичка бања	село Кораћница бб	Исправан	/
10.03.2021.	Бунар Г-1, станица II диз.	село Границе бб	Исправан	/
10.03.2021.	Перионица Селтерс бања	Ул. Краља Петра I, 340/а	Безбедан	Повећана концентрација нитрита
10.03.2021.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије 32	Безбедан	Повећан степен мутноће, и повећана концентрација гвожђа, и мангана
10.03.2021.	Резервоар Границе	ул. Николе Пашића	Исправан	/
10.03.2021.	Резервоар I, село Младеновац	Ул. Милутина Миланковића	Исправан	/
10.03.2021.	Резервоар II, село Младеновац	Ул. Милутина Миланковића	Исправан	/
10.03.2021.	Бунар Село Ковачевац	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана конц. гвожђа, и мангана
10.03.2021.	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб.	Неисправан	Повећана концентрација гвожђа

24.03.2021.	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб.	Безбедан	Повећана концентрација гвожђа, и мангана
24.03.2021.	Извориште Ковачевац	Ул. Ковачевац бб	Исправан	/
24.03.2021.	Ваздушни вентил Рајковац	Ул. Светолика Ранковића 124	Безбедан	Повећана концентрација гвожђа
24.03.2021.	Извориште Серава	Карађорђева бб	Безбедан	Повећана концентрација амонијака
24.03.2021.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије 32	Безбедан	Повећана концентрација гвожђа
24.03.2021.	Резервоар Влашка	Ул. Влашка бб	Безбедан	Повећана концентрација гвожђа
24.03.2021.	Резервоар I, село Младеновац	Ул. Милутина Миланковића	Исправан	Повећана концентрација амонијака, и гвожђа
24.03.2021.	Резервоар II, село Младеновац	Ул. Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана конц. гвожђа

*У односу на одредбе Правилника о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98, 44/99 и Сл. гласник РС, бр. 28/19), за узорке оцењене оценом „безбедан“.

**За узорке оцењене оценом „неисправан“.

/ - није утврђено одступање/неисправност.

На основу обрађених резултата лабораторијског испитивања воде и праћења стања у водоводу којим управља ЈКП «Водовод и канализација» Младеновац у марту 2021. године, као и током претходног вишегодишњег периода праћења, сматрамо да регистрована одступања у узорцима који су оцењени као безбедни, немају здравствени значај или нису досегла вредности које би могле штетно утицати на здравље корисника.

Оцена квалитета воде у погледу безбедности, односно могућности коришћења је донета на основу релевантних критеријума: Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (“Сл. лист СРЈ”, бр. 42/98, 44/99 и Сл. гласник РС, бр. 28/19), Закона о безбедности хране ("Сл. гласник РС", бр. 41/09), Закона о Јавном здрављу („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016), Директиви Европске уније о води намењеној за људску потрошњу (COUNCIL DIRECTIVE 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption) и препорукама Светске здравствене организације (WHO Guidelines for Drinking Water, 4th edition, 2011.).

Тренутно стање квалитета воде из младеновачког водовода захтева даље систематско праћење и предузимање доступних техничко-технолошких мера за побољшање стања. Планираним прикључењем мреже водовода у Младеновцу на дистрибутивни систем регионалног водовода Макиш-Младеновац, који је у изградњи, очекује се дугорочно поправљање квалитета воде за пиће.