

## РЕЗУЛТАТИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ ВОДОВОДА МЛАДЕНОВАЦ У СЕПТЕМБРУ 2022.ГОД

Датум узорковања	Место узорковања	Адреса	Оцена узорка	Утврђена одступања*/ доминантни узрок неисправности
07.09.2022.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Безбедан	Повећана количина нитрита и мангана
07.09.2022.	Резервоар Влашка	Влашка бб	Безбедан	Повећана количина нитрита, гвожђа и мутноћа
07.09.2022.	Ваздушни вентил Рајковац	Светолика Ранковића бр.124	Безбедан	Повећана количина нитрита и мутноћа
07.09.2022.	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина мангана
07.09.2022.	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана количина мангана
07.09.2022.	Кафана код Ђукића	Кајмакчаланска бр.1	Безбедан	Повећана количина амонијака и нитрита
07.09.2022.	Ресторан Каравађо	Вука Караџића бр.74	Безбедан	Повећана количина нитрита
07.09.2022.	Пекара „Стара пекара“	Краља Петра Првог 125	Неисправан	Повећана количина гвожђа и мангана
07.09.2022.	Бунар Кланица	Краља Петра Првог бр.62	Неисправан	Повећана количина гвожђа и мангана
07.09.2022.	Извориште Ковачевац	Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина амонијака и мангана
07.09.2022.	Резервоар II Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мутноћа
07.09.2022.	Извориште Серава	Карађорђева бб	Неисправан	Повећана количина гвожђа и мангана
14.09.2022.	Бунар Село Ковачевац	Село Ковачевац бб	Неисправан	Повећана количина мангана и присуство колиформних бакт.
14.09.2022.	Бунар Велика Крсна	Велика Крсна бб	Исправан	/
14.09.2022.	Резервоар Границе	Николе Пашића бб	Неисправан	Повећана количина нитрита и присуство колиформних бакт.
14.09.2022.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Неисправан	Повећана количина мангана

14.09.2022.	Бунар Г-1, станица II дизања	Село Границе бб	Исправан	/
14.09.2022.	Перионица Селтерс Бања	Краља Петра Првог бр.340/а	Неисправан	Повећана количина нитрита, манган и мутноћа и присуство сулфиторедук. бакт.
14.09.2022.	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мутноћа
14.09.2022.	Резервоар II, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Неисправан	Повећана количина гвожђа и мутноћа и присуство колиформних бактерија
14.09.2022.	Бунар Кораћичка Бања	Село Кораћица бб	Безбедан	Повећана количина амонијака
21.09.2022.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Безбедан	Повећана количина нитрита
21.09.2022.	Резервоар Влашка	Влашка бб	Безбедан	Повећана количина гвожђа
21.09.2022.	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина мангана
21.09.2022.	Кафана код Ђукића	Кајмакчаланска бр.1	Неисправан	Повећана количина амонија и нитрита и присуство колиформних бактерија
21.09.2022.	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Исправан	/
21.09.2022.	Резервоар II, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Неисправан	Повећана количина гвожђа и мутноћа и присуство колиформних бактерија
21.09.2022.	Ресторан Каравађо	Бука Караћића бр.74	Исправан	/
21.09.2022.	Извориште Ковачевац	Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина амонијака
21.09.2022.	Ваздушни вентил Рајковац	Светолика Ранковића бр.124	Безбедан	Повећана количина нитрита и гвожђа
21.09.2022.	Извориште Серава	Карађорђева бб	Безбедан	Повећана количина гвожђа

\*У односу на одредбе Правилника о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр.42/98, 44/99 и Сл.гласника РС, бр. 28/19), за узорке оцењене оценом „Безбедан“

На основу обрађених резултата лабораторијског испитивања воде и праћење стања у водоводу којим управља ЈКП“Младеновац“Младеновац у септембру 2022.године , као и током предходног вишегодишњег праћења од стране Градског завода за јавно здравље-Београд сматра се да

регистрована одступања у узорцима који су оцењени као безбедни, немају здравствени значај или нису досегли вредности које би могле штетно утицати на здравље корисника.