

## РЕЗУЛТАТИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ ВОДОВОДА МЛАДЕНОВАЦ У ОКТОБРУ 2022.ГОД

Датум узорковања	Место узорковања	Адреса	Оцена узорка	Утврђена одступања*/ доминантни узрок неисправности
05.10.2022.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Безбедан	Повећана количина нитрита
05.10.2022.	Резервоар Влашка	Влашка бб	Безбедан	Повећана количина нитрита и гвожђа
05.10.2022.	Ваздушни вентил Рајковац	Светолика Ранковића бр.124	Безбедан	Повећана количина нитрита и гвожђа
05.10.2022.	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Неисправан	Повећана количина гвожђа и мангана
05.10.2022.	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Исправан	/
05.10.2022.	Кафана код Ђукића	Кајмакчаланска бр.1	Безбедан	Повећана количина нитрита
05.10.2022.	Ресторан Каравађо	Бука Караџића бр.74	Неисправан	Повећана количина мангана
05.10.2022.	Пекара „Стара пекара“	Краља Петра Првог 125	Неисправан	Повећана количина мангана
05.10.2022.	Бунар Кланица	Краља Петра Првог бр.62	Безбедан	Повећана количина гвожђа
05.10.2022.	Извориште Ковачевац	Ковачевац бб	Неисправан	Повећана количина амонијака и мангана
05.10.2022.	Резервоар II Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана количина гвожђа
05.10.2022.	Извориште Серава	Карађорђева бб	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мангана
12.10.2022.	Бунар Село Ковачевац	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина мангана
12.10.2022.	Бунар Велика Крсна	Велика Крсна бб	Исправан	/
12.10.2022.	Резервоар Границе	Николе Пашића бб	Исправан	/
12.10.2022.	Бунар Г-1, станица II дизања	Село Границе бб	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мангана
12.10.2022.	Перионица Селтерс Бања	Краља Петра Првог бр.340/а	Безбедан	Повећана количина нитрита, гвожђа, мангана и мутноћа
12.10.2022.	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Неисправан	Повећана количина гвожђа, мангана и мутноћа
12.10.2022.	Резервоар II, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Неисправан	Повећана количина гвожђа и

				мутноћа
12.10.2022.	Бунар Кораћичка Бања	Село Кораћица бб	Исправан	/
19.10.2022.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Безбедан	Повећана количина нитрита, гвожђа и мутноћа
19.10.2022.	Резервоар Влашка	Влашка бб	Безбедан	Повећана количина нитрита
19.10.2022.	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина мангана
19.10.2022.	Кафана код Ђукића	Кајмакчаланска бр.1	Безбедан	Повећана количина амонијака, нитрита, мангана и мутноћа
19.10.2022.	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана количина мангана
19.10.2022.	Резервоар II, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана количина гвожђа
19.10.2022.	Ресторан Каравађо	Бука Карацића бр.74	Исправан	/
19.10.2022.	Извориште Ковачевац	Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина амонијака и мангана
19.10.2022.	Извориште Серава	Карађорђева бб	Безбедан	Повећана количина гвожђа, мангана и мутноћа

\*У односу на одредбе Правилника о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр.42/98, 44/99 и Сл.гласника РС, бр. 28/19), за узорке оцењене оценом „Безбедан“

На основу обрађених резултата лабораторијског испитивања воде и праћење стања у водоводу којим управља ЈКП“Младеновац“Младеновац у октобру 2022.године , као и током предходног вишегодишњег праћења од стране Градског завода за јавно здравље-Београд сматра се да регистрована одступања у узорцима који су оцењени као безбедни, немају здравствени значај или нису досегли вредности које би могле штетно утицати на здравље корисника.