

РЕЗУЛТАТИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ ВОДОВОДА МЛАДЕНОВАЦ У ЈАНУАРУ 2023. ГОД

Датум узорковања	Место узорковања	Адреса	Оцена узорка	Утврђена одступања*/ доминантни узрок неисправности
04.01.2023.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Безбедан	Повећана количина нитрита
04.01.2023.	Резервоар Влашка	Влашка бб	Безбедан	Повећана количина гвожђа
04.01.2023.	Ваздушни вентил Рајковац	Светолика Ранковића бр.124	Безбедан	Повећана количина нитрита и гвожђа
04.01.2023.	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина мангана
04.01.2023.	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Исправан	/
04.01.2023.	Кафана код Ђукића	Кајмакчаланска бр.1	Безбедан	Повећана количина амонијака
04.01.2023.	Ресторан Каравајо	Бука Карацића бр.74	Исправан	/
04.01.2023.	Пекара „Стара пекара“	Краља Петра Првог 125	Безбедан	Повећана количина гвожђа, нитрита и мангана
04.01.2023.	Бунар Кланица	Краља Петра Првог бр.62	Безбедан	Повећана количина гвожђа, мангана и мутноћа
04.01.2023.	Извориште Ковачевац	Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина мангана и мутноћа
04.01.2023.	Резервоар II Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана количина гвожђа
04.01.2023.	Извориште Серава	Карађорђева бб	Безбедан	Повећана количина амонијака, гвожђа, мангана и мутноћа
11.01.2023.	Бунар Село Ковачевац	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина мангана
11.01.2023.	Бунар Велика Крсна	Велика Крсна бб	Исправан	/
11.01.2023.	Резервоар Границе	Николе Пашића бб	Исправан	/
11.01.2023.	Бунар Г-1, станица II дизања	Село Границе бб	Исправан	/
11.01.2023.	Перионица Селтерс Бања	Краља Петра Првог бр.340/а	Безбедан	Повећана количина нитрита и мангана
11.01.2023.	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Исправан	/

11.01.2023.	Резервоар II, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана количина гвожђа
11.01.2023.	Бунар Кораћичка Бања	Село Кораћица бб	Исправан	/
11.01.2023.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Безбедан	Повећана количина нитрита и мангана
18.01.2023.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Безбедан	Повећана количина нитрита
18.01.2023.	Резервоар Влашка	Влашка бб	Безбедан	Повећана количина гвожђа
18.01.2023.	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина мангана и мутноћа
18.01.2023.	Кафана код Ђукића	Кајмакчаланска бр.1	Неисправан	Повећана количина амонијака и присуство аер.мезоф.бактер.
18.01.2023.	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана количина рез.хлора
18.01.2023.	Резервоар II, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана количина нитрита
18.01.2023.	Ресторан Каравађо	Вука Караџића бр.74	Исправан	/
18.01.2023.	Извориште Ковачевац	Ковачевац бб	Безбедан	Повећан степен мутноћа
18.01.2023.	Извориште Серава	Карађорђева бб	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мангана
18.01.2023.	Ваздушни вентил Рајковац	Светолика Ранковића бр.124	Безбедан	Повећана количина нитрита и гвожђа

*У односу на одредбе Правилника о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр.42/98, 44/99 и Сл.гласника РС, бр. 28/19), за узорке оцењене оценом „Безбедан“

На основу обрађених резултата лабораторијског испитивања воде и праћење стања у водоводу којим управља ЈКП“Младеновац“Младеновац у јануару 2023..године , као и током предходног вишегодишњег праћења од стране Градског завода за јавно здравље-Београд сматра се да регистрована одступања у узорцима који су оцењени као безбедни, немају здравствени значај или нису досегли вредности које би могле штетно утицати на здравље корисника.