

РЕЗУЛТАТИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ ВОДОВОДА МЛАДЕНОВАЦ У ОКТОБРУ 2025. ГОД

Датум узорковања и ИД узорка	Место узорковања	Адреса	Оцена узорка	Утврђена одступања*/ доминантни узрок неисправности
01.10.2025. 25-02-5326	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Не одговара	Повећана количина гвожђа, степен мутноће и присуство аер.мез.бакт.
01.10.2025. 25-02-5316	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мангана
01.10.2025. 25-02-5327	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана количина мангана
01.10.2025. 25-02-5323	Ресторан Каравађо	Бука Караџића бр.74	Не одговара	Присуство аер.мез.бакт.
01.10.2025. 25-02-5322	Резервоар II Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана количина гвожђа
01.10.2025. 25-02-5321	Резервоар Влашка	Влашка бб	Безбедан	Повећана количина гвожђа
01.10.2025. 25-02-5320	Бунар Кланица	Краља Петра Првог бр.62	Безбедан	Повећана количина амонијака и нитрита
01.10.2025. 25-02-5324	СТР Ивеко	Краља Петра Првог 57	Безбедан	Повећана количина амонијака и мангана
01.10.2025. 25-02-5318	Извориште Серава	Карађорђева бб	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мангана
01.10.2025. 25-02-5319	Ваздушни вентил Рајковац	Ул. Светолика Ранковића бр. 124	Безбедан	Повећана количина нитрита, гвожђа и мангана
01.10.2025. 25-02-5317	Извориште Ковачевац	Паланачки пут бр.9	Безбедан	Присуство аер.мез.бакт.
01.10.2025. 25-02-5325	СРЦ Љубомир Ивановић Геца	Бука Караџића бр.35	Не одговара	Присуство аер.мез.бакт
08.10.2025. 25-02-5469	Бунар Велика Крсна	Велика Крсна бб	Одговара	/
08.10.2025. 25-02-5474	Бунар Г-1, станица II дизања	Село Границе бб	Безбедан	Повећан рез.хлор
08.10.2025. 25-02-5473	Бунар Кораћичка Бања	Село Кораћница бб	Не одговара	Присуство укуп.колиф.бактер.
08.10.2025. 25-02-5476	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Безбедан	Повећана количина нитрита и гвожђа
08.10.2025. 25-02-5479	Резервоар II Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана количина амонијака
08.10.2025. 25-02-5477	Резервоар Границе	Границе	Одговара	/

08.10.2025. 25-02-5475	Перионица „Селтерс Бања“	Краља Петра Првог бр.340а	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мангана
08.10.2025. 25-02-5471	Бунар Селтерс Бања	Краља Петра Првог бр.331	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мангана
08.10.2025. 25-02-5478	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана количина амонијака
08.10.2025. 25-02-5470	Бунар Врбица	Мала Врбица	Безбедан	Повећана количина амонијака и гвожђа
22.10.2025. 25-02-5727	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Не одговара	Повећана количина гвожђа, мангана и степен мутноће и присуство ук.кол.бакт.
22.10.2025. 25-02-5721	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Не одговара	+9Повећана количина гвожђа и степен мутноће
22.10.2025. 25-02-5729	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Одговара	/
22.10.2025. 25-02-5726	Ресторан Каравађо	Бука Караџића бр.74	Не одговара	Повећана количина нитрита, гвожђа, мангана и степен мутноће
22.10.2025. 25-02-5723	Извориште Серава	Карађорђева бб	Безбедан	Повећана количина амонијака, гвожђа и мангана
22.10.2025. 25-02-5722.	Извориште Ковачевац	Паланачки пут бр.9	Безбедан	Повећана количина амонијака
22.10.2025. 25-02-5724	Ваздушни вентил Рајковац	Ул. Светолика Ранковића бр. 124	Безбедан	Повећана количина амонијака, нитрита и гвожђа
22.10.2025. 25-02-5730	Резервоар I I Село Младеновац	Милутина Миланковића бб	Безбедан	Повећана количина гвожђа
22.10.2025. 25-02-5725	СРЦ Љубомир Ивановић Геџа	Бука Караџића бр.35	Не одговара	Повећана количина нитрита, гвожђа, мангана и степен мутноће
22.10.2025. 25-02-5728	Резервоар Влашка	Влашка бб	Безбедан	Повећана количина гвожђа