

РЕЗУЛТАТИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ ВОДОВОДА МЛАДЕНОВАЦ У ДЕЦЕМБРУ 2025. ГОД

Датум узорковања и ИД узорка	Место узорковања	Адреса	Оцена узорка	Утврђена одступања*/ доминантни узорк неисправности
03.12.2025. 25-02-6545	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Безбедан	Повећана количина гвожђа
03.12.2025. 25-02-6535	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мангана
03.12.2025. 25-02-6546	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана количина гвожђа
03.12.2025. 25-02-6542	Ресторан Каравађо	Бука Караџића бр.74	Безбедан	Повећана количина нитрита, гвожђа и мангана
03.12.2025. 25-02-6541	Резервоар II Село Младеновац	Милутина Миланковића	Одговара	/
03.12.2025. 25-02-6540	Резервоар Влашка	Влашка бб	Не одговара	Повећана количина гвожђа
03.12.2025. 25-02-6539	Бунар Кланица	Краља Петра Првог бр.62	Безбедан	Повећана количина амонијака и нитрита
03.12.2025. 25-02-6543	СТР Ивеко	Краља Петра Првог 57	Безбедан	Повећана количина амонијака, гвожђа, мангана и степен мутноће
03.12.2025. 25-02-6537	Извориште Серава	Карађорђева бб	Безбедан	Повећана количина мангана
03.12.2025. 25-02-6538	Ваздушни вентил Рајковац	Ул. Светолика Ранковића бр. 124	Безбедан	Повећана количина амонијака, нитрита и гвожђа
03.12.2025. 25-02-6544	СРЦ Љубомир Ивановић Геца	Бука Караџића бр.35	Безбедан	Повећана количина нитрита
03.12.2025. 25-02-6536	Извориште Ковачевац	Паланачки пут бр.9	Безбедан	Повећана количина амонијака и нитрита
10.12.2025. 25-02-6696	Бунар Велика Крсна	Велика Крсна бб	Одговара	/
10.12.2025. 25-02-6701	Бунар Г-1, станица II дизања	Село Границе бб	Безбедан	Повећана количина нитрита, гвожђа и степен мутноће
10.12.2025. 25-02-6700	Бунар Кораћичка Бања	Село Кораћница бб	Безбедан	Повећана концентрација слободног хлора (0,59 мг/л)
10.12.2025. 25-02-6703	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Безбедан	Повећана количина нитрита и гвожђа
10.12.2025. 25-02-6706	Резервоар II Село Младеновац	Милутина Миланковића	Одговара	/
10.12.2025. 25-02-6704	Резервоар Границе	Границе	Безбедан	Повећана количина нитрита и гвожђа

10.12.2025. 25-02-6705	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Одговара	/
10.12.2025. 25-02-6697	Бунар Врбица	Мала Врбица	Безбедан	Повећана количина гвожђа
10.12.2025. 25-02-6707	Бунар Село Ковачевац	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мангана
10.12.2025. 25-02-6698	Бунар Селтерс Бања	Краља Петра Првог бр.331	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мангана
10.12.2025. 25-02-6702	Перионица Селтерс Бања	Краља петра Првог бр.340/а	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мангана
24.12.2025. 25-02-7009	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Не одговара	Повећана количина нитрита, гвожђа, мангана и степен мутноће и присуство аер. мез.бакт и колиф.бактер.
24.12.2025. 25-02-7003	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Не одговара	Повећана количина гвожђа и мангана
24.12.2025. 25-02-7011	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана количина нитрита
24.12.2025. 25-02-7008	Ресторан Каравађо	Бука Карацића бр.74	Не одговара	Повећана количина нитрита, гвожђа и мангана и присуство аер.мез.бакт
24.12.2025. 25-02-7005	Извориште Серава	Карађорђева бб	Безбедан	Повећана количина мангана
24.12.2025. 25-02-7004	Извориште Ковачевац	Паланачки пут бр.9	Безбедан	Повећана количина амонијака, нитрита и мангана
24.12.2025. 25-02-7006	Ваздушни вентил Рајковац	Ул. Светолика Ранковића бр. 124	Безбедан	Повећана количина нитрита и гвожђа
24.12.2025. 25-02-7012	Резервоар I I Село Младеновац	Милутина Миланковића бб	Безбедан	Повећана количина нитрита и гвожђа
24.12.2025. 25-02-7007	СРЦ Љубомир Ивановић Геца	Бука Карацића бр.35	Безбедан	Повећана количина нитрита и гвожђа
24.12.2025. 25-02-7010	Резервоар Влашка	Влашка бб	Безбедан	Повећана количина гвожђа