РЕЗУЛТАТИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ ВОДОВОДА МЛАДЕНОВАЦ У ЈУЛУ 2026. ГОД

Датум узорковања и ИД узорка	Место узорковања	Адреса	Оцена узорка	Утврђена одступања*/ доминантни узрок неисправности
01.07.2026. 26-02-3563	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Одговара	/
01.07.2026. 26-02-3552	Изворište Брестовица	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана концентрација гвожђа, мангана и степен мутноће
01.07.2026. 26-02-3560	Ресторан Каравађо	Вука Караџића бр.74	Безбедан	Повећана концентрација нитрита и степен мутноће
01.07.2026. 26-02-3557	Бунар Кланица	Краља Петра Првог бр.62	Не одговара	Повећана концентрација амонијака, нитрита и присуство протеус, псеудомонас аер.
01.07.2026. 26-02-3561	СТР Ивеко	Краља Петра Првог 57	Безбедан	Повећана концентрација амонијака и мангана присуство аер.мезоф.микро.
01.07.2026. 26-02-3555	Извориште Серава	Карађорђева бб	Одговара	/
01.07.2026. 26-02-3556	Ваздушни вентил Рајковац	Ул. Светолика Ранковића бр. 124	Безбедан	Повећан степен мутноће
01.07.2026. 26-02-3562	СРЦ Љубомир Ивановић Геца	Вука Караџића бр.35	Безбедан	Повећана концентрација нитрита
01.07.2026. 26-02-3554	Изворište Ковачевац	Паланачки пут бр.9	Безбедан	Повећана концентрација амонијака
01.07.2026. 26-02-3558	Резервоар Влашка	Влашка бб	Безбедан	Повећан степен мутноће
01.07.2026. 26-02-3559	Резервоар II Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана концентрација нитрита и присуство аероб.мезоф.мукроо.
08.07.2026. 26-02-3698	Бунар Велика Крсна	Велика Крсна бб	Одговара	/
08.07.2026. 26-02-3702	Бунар Г-1, станица II дизања	Село Границе бб	Одговара	/
08.07.2026. 26-02-3700	Бунар Селтерс Бања	Краља Петра Првог бр.331	Безбедан	Повећана концентрација гвожђа и мангана
08.07.2026. 26-02-3701	Бунар Кораћичка Бања	Село Кораћица бб	Одговара	/
08.07.2026. 26-02-3704	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Одговара	/
08.07.2026. 26-02-3707	Резервоар II Село Младеновац	Милутина Миланковића	Одговара	/

08.07.2026. 26-02-3705	Резервоар Границе	Границе	Не одговара	Повећана концентрација мангана и присуство колифор.бактер
08.07.2026. 26-02-3706	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Одговара	/
08.07.2026. 26-02-3699	Бунар Врбица	Мала Врбица	Безбедан	Повећана концентрација амонијака, гвожђа и присуство аер.мезоф. микро
08.07.2026. 26-02-3703	Перионица Селтерс Бања	Краља Петра Првог бр.340/а	Безбедан	Повећана концентрација амонијака гвожђа и мангана
08.07.2026. 26-02-3708	Продавница Шумадија	Лаћевачка 1, Ковачевац	Безбедан	Повећана концентрација гвожђа и мангана
22.07.2026. 26-02-3975	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Безбедан	Повећана концентрација нитрита
22.07.2026. 26-02-3974	Ресторан Каравађо	Вука Караџића бр.74	Безбедан	Повећана концентрација нитрита
22.07.2026. 26-02-3973	СРЦ Љубомир Ивановић Геџа	Вука Караџића бр.35	Безбедан	Повећана концентрација нитрита
22.07.2026. 26-02-3972	Ваздушни вентил Рајковац	Ул. Светолика Ранковића бр. 124	Одговара	/
22.07.2026. 26-02-3977	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана мутноћаи присуство аер.мезоф.бакт.
22.07.2026. 26-02-3979	Резервоар II Село Младеновац	Милутина Миланковића	Одговара	/
22.07.2026. 26-02-3976	Резервоар Влашка	Влашка бб	Безбедан	Повећана концентрација слободног хлора
22.07.2026. 26-02-3971	Извориште Серава	Карађорђева бб	Безбедан	Повећана концентрација мангана
22.07.2026. 26-02-3970	Извориште Ковачевац	Паланачки пут бр.9	Безбедан	Повећана концентрација амонијака
22.07.2026. 26-02-3969	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина мангана и слободног хлора