

РЕЗУЛТАТИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ ВОДОВОДА МЛАДЕНОВАЦ У СЕПТЕМБРУ 2026. ГОД

Датум узорковања и ИД узорка	Место узорковања	Адреса	Оцена узорка	Утврђена одступања*/ доминантни узрок неисправности
02.09.2026. 26-02-4806	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Безбедан	Повећана концентрација нитрита
02.09.2026. 26-02-4795	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана концентрација мангана и слоб.хлора
02.09.2026. 26-02-4803	Ресторан Каравађо	Бука Караџића бр.74	Одговара	/
02.09.2026. 26-02-4800	Бунар Кланица	Краља Петра Првог бр.62	Безбедан	Повећана концентрација амонијака
02.09.2026. 26-02-4804	СТР Ивеко	Краља Петра Првог 57	Безбедан	Повећана концентрација мангана
02.09.2026. 26-02-4798	Извориште Серава	Карађорђева бб	Безбедан	Повећана концентрација мангана
02.09.2026. 26-02-4799	Ваздушни вентил Рајковац	Ул. Светолика Ранковића бр. 124	Одговара	/
02.09.2026. 26-02-4805	СРЦ Љубомир Ивановић Геца	Бука Караџића бр.35	Одговара	Повећана концентрација мангана
02.09.2026. 26-02-4797	Извориште Ковачевац	Паланачки пут бр.9	Безбедан	Повећана концентрација амонијака
02.09.2026. 26-02-4801	Резервоар Влашка	Влашка бб	Безбедан	Повећан степен мутноће
02.09.2026. 26-02-4802	Резервоар II Село Младеновац	Милутина Миланковића	Не одговара	Повећана концентрација нитрита и присустви ук.аероб.мезоф.бактер.
16.09.2026. 26-02-5038	Бунар Велика Крсна	Велика Крсна бб	Безбедан	Повећана концентрација слободног хлора
16.09.2026. 26-02-5042	Бунар Г-1, станица II дизања	Село Границе бб	Одговара	/
16.09.2026. 26-02-5040	Бунар Селтерс Бања	Краља Петра Првог бр.331	Безбедан	Повећана концентрација гвожђа и мангана
16.09.2026. 26-02-5041	Бунар Кораћичка Бања	Село Кораћница бб	Одговара	/
16.09.2026. 26-02-5044	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Не одговара	Повећана концентрација нитрита и степен мутноће и присуство ук.колиф.бактер.
16.09.2026. 26-02-5045	Резервоар Границе	Границе	Не одговара	Присуство сулфидоред.кlostрид.

16.09.2026. 26-02-5039	Бунар Врбица	Мала Врбица	Безбедан	Повећана концентрација амонијака и гвожђа
16.09.2026. 26-02-5043	Перионица Селтерс Бања	Краља Петра Првог бр.340/а	Безбедан	Повећана концентрација гвожђа и мангана
16.09.2026. 26-02-5046	Продавница Шумадија	Лађевачка 1, Ковачевац	Не одговара	Повећана концентрација нитрата и мангана
23.09.2026. 26-02-5238	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Безбедан	Повећана концентрација нитрита, гвожђа и степен мутноће
23.09.2026. 26-02-5237	Ресторан Каравађо	Бука Карацића бр.74	Безбедан	Повећана концентрација нитрита, гвожђа и степен мутноће
23.09.2026. 26-02-5236	СРЦ Љубомир Ивановић Геца	Бука Карацића бр.35	Безбедан	Повећана концентрација нитрита, гвожђа и степен мутноће
23.09.2026. 26-02-5235	Ваздушни вентил Рајковац	Ул. Светолика Ранковића бр. 124	Безбедан	Повећана концентрација гвожђа
23.09.2026. 26-02-5241	Резервоар II Село Младеновац	Милутина Миланковића	Не одговара	Повећана концентрација гвожђа, мангана и степен мутноће
23.09.2026. 26-02-5239	Резервоар Влашка	Влашка бб	Безбедан	Повећана концентрација гвожђа и степен мутноће
23.09.2026. 26-02-5234	Извориште Серава	Карађорђева бб	Безбедан	Повећана концентрација гвожђа и мангана
23.09.2026. 26-02-5233	Извориште Ковачевац	Паланачки пут бр.9	Безбедан	Повећана концентрација амонијака
23.09.2026. 26-02-5231	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана концентрација гвожђа и мангана
23.09.2026. 26-02-5240	Резервоар I Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана концентрација гвожђа и степен мутноће