

**РЕЗУЛТАТИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ ВОДОВОДА МЛАДЕНОВАЦ У
ЈУЛУ 2021.ГОД**

| Датум узорковања | Место узорковања | Адреса | Оцена узорка | Утврђена одсупања*/ доминантни узрок неисправности |
|------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|---|
| 07.07.2021. | ЈКП Младеновац | Краљице Марије бр.32 | Безбедан | Повећана концентрација нитрита и гвожђа и присуство аеробних мезофилних микроорганизама |
| 07.07.2021. | Кафана код Ђукића | Кајмакчаланска бр.1 | Неисправан | Повећана концентрација амонија и нитрита, присуство сулфиторедукујућих кластридија |
| 07.07.2021. | Пекара Стара пекара | Краља Петра Првог бр.125 | Безбедан | Повећана концентрација нитрита ,повећан број аеробних мезофилних микроорганизама |
| 07.07.2021. | Резервоар Влашка | Влашка бб | Неисправан | Повећана концентрација гвожђа и мутноћа |
| 07.07.2021. | Бунар Кланица | Краља Петра Првог бр.62 | Безбедан | Повећана концентрација мангана |
| 07.07.2021. | Ваздушни вентил Рајковац | Светолика Ранковића бр.124 | Неисправан | Повећана концентрација гвожђа и мутноћа, присуство сулфиторедукујућих кластридија |
| 07.07.2021. | Извориште Серава | Карађорђева бб | Исправан | / |
| 07.07.2021. | Извориште Ковачевац | Ковачевац бб | Безбедан | Повећана концентрација амонијака и гвожђа |
| 07.07.2021. | Извориште Брестовица | Село Ковачевац бб | Безбедан | Повећана концентрација гвожђа и мангана |

| | | | | |
|-------------|------------------------------|----------------------------|------------|--|
| 07.07.2021. | Ресторан Каравађо | Вука Караџића бр.74 | Неисправан | Повећана концентрација нитрита, повећан број аеробних мезофилних микроорганизама |
| 14.07.2021. | Бунар Село Ковачевац | Село Ковачевац бб | Безбедан | Повећана концентрација мангана |
| 14.07.2021. | Бунар Велика Крсна | Велика Крсна бб | Неисправан | Повећана концентрација мангана |
| 14.07.2021. | Резервоар Границе | Николе Пашића бб | Исправан | / |
| 14.07.2021. | ЈКП Младеновац | Краљице Марије бр.32 | Безбедан | Повећана концентрација гвожђа, нитрита, мангана, мутноћа |
| 14.07.2021. | Бунар Г-1, станица II дизања | Село Границе бб | Неисправан | Повећана концентрација гвожђа, нитрита, мангана, мутноћа |
| 14.07.2021. | Перионица Селтерс Бања | Краља Петра Првог бр.340/а | Безбедан | Повећана концентрација гвожђа, нитрита, мангана |
| 14.07.2021. | Бунар Кораћичка Бања | Село Кораћичка бб | Исправан | / |
| 21.07.2021. | ЈКП Младеновац | Краљице Марије бр.32 | Неисправан | Повећана концентрација гвожђа и нитрита, |
| 21.07.2021. | Резервоар Влашка | Влашка бб | Исправан | / |
| 21.07.2021. | Ваздушни вентил Рајковац | Светолика Ранковића бр.124 | Исправан | / |
| 21.07.2021. | Извориште Брестовица | Село Ковачевац бб | Безбедан | Повећана конц. гвожђа и мангана |
| 21.07.2021. | Кафана код Ђукића | Кајмакчаланска бр.1 | Безбедан | Повећана конц. амонијака |
| 21.07.2021. | Извориште Серава | Карађорђева бб | Безбедан | Повећана конц. амонијака |

| | | | | |
|-------------|-------------------------------|----------------------|------------|--|
| 21.07.2021. | Резервоар I, Село Младеновац | Милутина Миланковића | Неисправан | Присуство сулфиторедукујућих кластридија |
| 21.07.2021. | Резервоар II, Село Младеновац | Милутина Миланковића | Неисправан | Повећана конц. нитрита и присуство аеробно мезофилних и сулфиторедукујућих кластридија |
| 21.07.2021. | Ресторан Каравађо | Вука Караџића бр.74 | Неисправан | Повећана концептрација гвожђа, нитрита и мангана, присуство аеробно мезофилних и колиформних бактерија |
| 21.07.2021. | Извориште Ковачевац | Ковачевац бб | Безбедан | Повећана конц. амонијака и мангана |

*У односу на одредбе Правилника о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр.42/98, 44/99 и Сл.гласника РС, бр. 28/19), за узорке оцењене оценом „Безбедан“

На основу обрађених резултата лабораторијског испитивања воде и праћење стања у водоводу којим управља ЈКП“Младеновац“Младеновац у јуну 2021.године , као током предходног вишегодишњег праћења од стране Градског завода за јавно здравље-Београд сматра се да регистрована одступања у узорцима који су оцењени као безбедни, немају здравствени значај или нису досегли вредности које би могле штетно утицати на здравље корисника.