

РЕЗУЛТАТИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ ВОДОВОДА МЛАДЕНОВАЦ У ОКТОБРУ 2021.ГОД

Датум узорковања	Место узорковања	Адреса	Оцена узорка	Утврђена одсупања*/ доминантни узорак неисправности
06.10.2021.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Неисправан	Повећана конц. мангана, амонијака, гвожђа и нитрита
06.10.2021	Пекара Стара пекара	Краља Петра Првог бр.125	Безбедан	Повећана конц. мангана, амонијака, гвожђа и нитрита
06.10.2021	Резервоар Влашка	Влашка бб	Безбедан	Повећана конц. мангана, амонијака и мутноћа
06.10.2021	Бунар Кланица	Краља Петра Првог бр.62	Безбедан	Повећана концентрација мангана
06.10.2021	Ваздушни вентил Рајковац	Светолика Ранковића бр.124	Безбедан	Повећана конц. мангана, амонијака, нитрита и мутноћа
06.10.2021	Извориште Серава	Карађорђева бб	Неисправан	Повећана конц. гвожђа и мангана
06.10.2021	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана конц. гвожђа и мангана
06.10.2021	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана конц. мангана и мутноћа
06.10.2021	Резервоар II, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана концентрација мангана
13.10.2021.	Бунар Село Ковачевац	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана концентрација мангана
13.10.2021	Бунар Велика Крсна	Велика Крсна бб	Неисправан	Повећана концентрација мангана
13.10.2021	Резервоар Границе	Николе Пашића бб	Неисправан	Повећана концентрација нитрита и присуство сулфиторедукујућих кlostридија
13.10.2021	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Неисправан	Повећана концентрација мангана и присуство сулфиторедукујућих кlostридија
13.10.2021	Бунар Г-1, станица II дизања	Село Границе бб	Неисправан	Повећана концентрација мангана и присуство сулфиторедукујућих кlostридија

13.10.2021	Перионица Селтерс Бања	Краља Петра Првог бр.340/а	Безбедан	Повећана конц. мангана, амонијака, гвожђа и нитрита
13.10.2021	Бунар Кораћичка Бања	Село Кораћница бб	Безбедан	Повећана концентрација мангана
13.10.2021	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Исправан	/
13.10.2021	Резервоар II, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Неисправан	Повећана мутноћа и присуство сулфиторедукујућих кластридија
20.10.2021.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Безбедан	Повећана конц. мангана, гвожђа и нитрита и мутноће
20.10.2021	Резервоар Влашка	Влашка бб	Неисправан	Повећана конц. амонијака, нитрита, гвожђа и мутноћа
20.10.2021	Ваздушни вентил Рајковац	Светолика Ранковића бр.124	Неисправан	Повећана конц. амонијака и присуство сулфиторедукујућих кластридија
20.10.2021	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана концентрација гвожђа
20.10.2021	Кафана код Ђукића	Кајмакчаланска бр.1	Неисправан	Повећана конц. гвожђа и мангана
20.10.2021	Извориште Серава	Карађорђева бб	Неисправан	Повећана конц. амонијака, гвожђа и мангана
20.10.2021	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана мутноћа
20.10.2021	Резервоар II, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Неисправан	Повећана мутноћа и присуство сулфиторедукујућих кластридија
20.10.2021	Ресторан Каравађо	Вука Карацића бр.74	Безбедан	Повећана конц. гвожђа и мангана

*У односу на одредбе Правилника о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр.42/98, 44/99 и Сл.гласника РС, бр. 28/19), за узорке оцењене оценом „Безбедан“

На основу обрађених резултата лабораторијског испитивања воде и праћење стања у водоводу којим управља ЈКП“Младеновац“Младеновац у октобру 2021.године , као током предходног вишегодишњег праћења од стране Градског завода за јавно здравље-Београд сматра се да регистрована одступања у узорцима који су оцењени као безбедни, немају здравствени значај или нису досегли вредности које би могле штетно утицати на здравље корисника.