

## РЕЗУЛТАТИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ ВОДОВОДА МЛАДЕНОВАЦ У НОВЕМБРУ 2021.ГОД

Датум узорковања	Место узорковања	Адреса	Оцена узорка	Утврђена одсупања*/ доминантни узорак неисправности
03.11.2021.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Безбедан	Повећана конц. гвожђа, нитрита и мангана и мутноћа
03.11.2021.	Пекара Стара пекара	Краља Петра Првог бр.125	Безбедан	Повећана конц. амонијака, нитрита, гвожђа и мангана
03.11.2021.	Резервоар Влашка	Влашка бб	Безбедан	Повећан степен мутноће
03.11.2021.	Бунар Кланица	Краља Петра Првог бр.62	Неисправан	Повећана конц. гвожђа и мангана
03.11.2021.	Ваздушни вентил Рајковац	Светолика Ранковића бр.124	Исправан	/
03.11.2021.	Извориште Серава	Карађорђева бб	Безбедан	Повећана конц.амонијака и гвожђа
03.11.2021.	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана конц. гвожђа и мангана
03.11.2021.	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана концентрација мангана
03.11.2021.	Резервоар II, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Исправан	/
03.11.2021.	Кафана код Ђукића	Кајмакчаланска бр.1	Безбедан	Повећана концентрација нитрита
03.11.2021.	Ресторан Каравађо	Вука Караџића бр.74	Безбедан	Повећана конц. гвожђа и мангана
10.11.2021.	Бунар Село Ковачевац	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана концентрација мангана
10.11.2021.	Бунар Велика Крсна	Велика Крсна бб	Безбедан	Повећана концентрација мангана
10.11.2021.	Резервоар Границе	Николе Пашића бб	Исправан	/
10.11.2021.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Безбедан	Повећана конц. нитрита и гвожђа
10.11.2021.	Бунар Г-1, станица II дизања	Село Границе бб	Исправан	/
10.11.2021.	Перионица Селтерс Бања	Краља Петра Првог бр.340/а	Безбедан	Повећана конц.амонијака и нитрита
10.11.2021.	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Исправан	/

10.11.2021.	Резервоар II, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Исправан	/
17.11.2021.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Безбедан	Повећана концентрација нитрита
17.11.2021.	Резервоар Влашка	Влашка бб	Безбедан	Повећана конц. гвожђа и мангана
17.11.2021.	Ваздушни вентил Рајковац	Светолика Ранковића бр.124	Безбедан	Повећана концентрација мангана
17.11.2021.	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Неисправан	Повећана конц. гвожђа и мангана
17.11.2021.	Кафана код Ђукића	Кајмакчаланска бр.1	Неисправан	Повећана конц.амонијака, нитрита и гвожђа и присуство сулфиторедукујућих кластридија
17.11.2021.	Извориште Серава	Карађорђева бб	Неисправан	Повећана конц.амонијака и гвожђа и присуство укупнох колиформних бактерија
17.11.2021.	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана конц. гвожђа и мангана
17.11.2021.	Резервоар II, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана конц. гвожђа и мутноћа
17.11.2021.	Ресторан Каравајо	Вука Карацића бр.74	Безбедан	Повећана конц. нитрита, гвожђа и мангана
17.11.2021.	Извориште Ковачевац	Ковачевац бб	Безбедан	Повећана конц.амонијака и мангана

\*У односу на одредбе Правилника о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр.42/98, 44/99 и Сл.гласника РС, бр. 28/19), за узорке оцењене оценом „Безбедан“

На основу обрађених резултата лабораторијског испитивања воде и праћење стања у водоводу којим управља ЈКП“Младеновац“Младеновац у новембру 2021.године , као током предходног вишегодишњег праћења од стране Градског завода за јавно здравље-Београд сматра се да регистрована одступања у узорцима који су оцењени као безбедни, немају здравствени значај или нису досегли вредности које би могле штетно утицати на здравље корисника.