РЕЗУЛТАТИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ ВОДОВОДА МЛАДЕНОВАЦ У МАРТУ 2023. ГОД

Датум узорковања	Место узорковања	Адреса	Оцена узорка	Утврђена одступања*/ доминантни узрок неисправности
01.03.2023.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Неисправан	Повећана количина нитрита и гвожђа
01.03.2023.	Резервоар Влашка	Влашка бб	Исправан	/
01.03.2023.	Ваздушни вентил Рајковац	Светолика Ранковића бр.124	Безбедан	Повећана количина нитрита и гвожђа
01.03.2023.	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина мангана
01.03.2023.	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Исправан	/
01.03.2023.	Кафана код Ђукића	Кајмакчаланска бр.1	Безбедан	Повећана количина амонијака
01.03.2023.	Ресторан Каравађо	Вука Караџића бр.74	Безбедан	Повећана количина гвожђа
01.03.2023.	Пекара „Стара пекара“	Краља Петра Првог 125	Безбедан	Повећана количина нитрита, гвожђа и мангана
01.03.2023.	Бунар Кланица	Краља Петра Првог бр.62	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мангана
01.03.2023.	Извориште Ковачевац	Ковачевац бб	Исправан	/
01.03.2023.	Резервоар II Село Младеновац	Милутина Миланковића	Исправан	/
01.03.2023.	Извориште Серава	Карађорђева бб	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мангана
08.03.2023.	Бунар Село Ковачевац	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина мангана
08.03.2023.	Бунар Велика Крсна	Велика Крсна бб	Безбедан	Повећана количина мангана
08.03.2023.	Бунар Г-1, станица II дизања	Село Границе бб	Исправан	/
08.03.2023.	Перионица Селтерс Бања	Краља Петра Првог бр.340/а	Безбедан	Повећана количина нитрита и мангана
08.03.2023.	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Исправан	/
08.03.2023.	Бунар Коraћичка Бања	Село Коraћица бб	Безбедан	Повећана количина амонијака
08.03.2023.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Безбедан	Повећана количина нитрита и гвожђа
08.03.2023.	Резервоар II Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана количина гвожђа

08.03.2023.	Резервоар Границе	Границе	Безбедан	Повећана мутноћа
22.03.2023.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Неисправан	Повећана количина нитрита и гвожђа
22.03.2023.	Резервоар Влашка	Влашка бб	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мангана
22.03.2023.	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мангана
22.03.2023.	Кафана код Ђукића	Кајмакчаланска бр.1	Безбедан	Повећана количина амонијака
22.03.2023.	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана количина мангана
22.03.2023.	Резервоар II, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Исправан	/
22.03.2023.	Ресторан Каравађо	Вука Караџића бр.74	Безбедан	Повећана количина гвожђа
22.03.2023.	Извориште Ковачевац	Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина амонијака
22.03.2023.	Извориште Серава	Карађорђева бб	Неисправан	Повећана количина амонијака, гвожђа и мангана
22.03.2023.	Ваздушни вентил Рајковац	Светолика Ранковића бр.124	Безбедан	Повећана количина амонијака, нитрита и гвожђа

*У односу на одредбе Правилника о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр.42/98, 44//99 и Сл.гласника РС, бр. 28/19), за узорке оцењене оценом „Безбедан“

На основу обрађених резултата лабораторијског испитивања воде и праћење стања у водоводу којим управља ЈКП“Младеновац“Младеновац у марту 2023..године , као и током предходног вишегодишњег праћења од стране Градског завода за јавно здравље-Београд сматра се да регистрована одступања у узорцима који су оцењени као безбедни, немају здравствени значај или нису досегли вредности које би могле штетно утицати на здравље корисника.