РЕЗУЛТАТИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ ВОДОВОДА МЛАДЕНОВАЦ У АПРИЛУ 2023. ГОД

Датум узорковања	Место узорковања	Адреса	Оцена узорка	Утврђена одступања*/ доминантни узрок неисправности
05.04.2023.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Безбедан	Повећана количина нитрита, гвожђа и мутноћа
05.04.2023.	Резервоар Влашка	Влашка бб	Безбедан	Повећана количина нитрита и гвожђа
05.04.2023.	Ваздушни вентил Рајковац	Светолика Ранковића бр.124	Безбедан	Повећана количина нитрита и гвожђа
05.04.2023.	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина мангана и мутноћа
05.04.2023.	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Исправан	/
05.04.2023.	Кафана код Ђукића	Кајмакчаланска бр.1	Безбедан	Повећана количина амонијака
05.04.2023.	Ресторан Каравађо	Вука Караџића бр.74	Исправан	/
05.04.2023.	Пекара „Стара пекара“	Краља Петра Првог 125	Неисправан	Повећана количина нитрита, гвожђа и мангана и присуство аер.мезоф. бактерија
05.04.2023.	Бунар Кланица	Краља Петра Првог бр.62	Неисправан	Повећана количина гвожђа и мангана
05.04.2023.	Извориште Ковачевац	Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина амонијака, мангана и мутноћа
05.04.2023.	Резервоар II Село Младеновац	Милутина Миланковића	Исправан	/
05.04.2023.	Извориште Серава	Карађорђева бб	Безбедан	Повећана количина амонијака, гвожђа и мангана
13.04.2023.	Бунар Село Ковачевац	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина мангана
13.04.2023.	Бунар Велика Крсна	Велика Крсна бб	Безбедан	Повећана количина мангана
13.04.2023.	Бунар Г-1, станица II дизања	Село Границе бб	Исправан	/
13.04.2023.	Перионица Селтерс Бања	Краља Петра Првог бр.340/а	Безбедан	Повећана количина амонијака и нитрита
13.04.2023.	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Исправан	/

13.04.2023.	Бунар Кораћичка Бања	Село Кораћица бб	Безбедан	Повећана количина амонијака
13.04.2023.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Безбедан	Повећана количина нитрита, гвожђа и мутноћа
13.04.2023.	Резервоар II Село Младеновац	Милутина Миланковића	Исправан	/
13.04.2023.	Резервоар Границе	Границе	Исправан	/
19.04.2023.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Безбедан	Повећана количина нитрита и гвожђа
19.04.2023.	Резервоар Влашка	Влашка бб	Безбедан	Повећана количина амонијака, нитрита, гвожђа и мутноћа
19.04.2023.	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина мангана и мутноћа
19.04.2023.	Кафана код Ђукића	Кајмакчаланска бр.1	Безбедан	Повећана количина амонијака
19.04.2023.	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана количина гвожђа
19.04.2023.	Резервоар II, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана мутноћа
19.04.2023.	Ресторан Караваџо	Вука Караџића бр.74	Исправан	/
19.04.2023.	Извориште Ковачевац	Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина амонијака, гвожђа и мутноћа
19.04.2023.	Извориште Серава	Карађорђева бб	Неисправан	Повећана количина амонијака, гвожђа, мангана и мутноћа
19.04.2023.	Ваздушни вентил Рајковац	Светолика Ранковића бр.124	Безбедан	Повећана количина нитрита, гвожђа и мутноћа

*У односу на одредбе Правилника о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр.42/98, 44//99 и Сл.гласника РС, бр. 28/19), за узорке оцењене оценом „Безбедан“

На основу обрађених резултата лабораторијског испитивања воде и праћење стања у водоводу којим управља ЈКП“Младеновац“Младеновац у априлу 2023..године , као и током предходног вишегодишњег праћења од стране Градског завода за јавно здравље-Београд сматра се да регистрована одступања у узорцима који су оцењени као безбедни, немају здравствени значај или нису досегли вредности које би могле штетно утицати на здравље корисника.