

## РЕЗУЛТАТИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ ВОДОВОДА МЛАДЕНОВАЦ У СЕПТЕМБРУ 2024. ГОД

Датум узорковања	Место узорковања	Адреса	Оцена узорка	Утврђена одступања*/ доминантни узрок неисправности
04.09.2024.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Безбедан	Повећана количина нитрита
04.09.2024.	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мангана
04.09.2024.	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана количина гвожђа и степен мутноће
04.09.2024.	Кафана код Ђукића	Кајмакчаланска бр.1	Безбедан	Повећана количина амонијака
04.09.2024.	Ресторан Каравађо	Вука Караџића бр.74	Безбедан	Повећана количина нитрита и мангана
04.09.2024.	Резервоар II Село Младеновац	Милутина Миланковића	Неисправан	Повећана количина гвожђа, степен мутноће присуство аер.мезоф.бакт.
04.09.2024.	Извориште Серава	Карађорђева бб	Исправан	/
04.09.2024.	Резервоар Влашка	Влашка бб	Безбедан	Повећана количина нитрита
04.09.2024.	Извориште Ковачевац	Паланачки пут бр.9	Безбедан	Повећана количина амонијака
04.09.2024.	Бунар Кланица	Краља Петра Првог бр.62	Безбедан	Повећана количина амонијака
04.09.2024.	Ваздушни вентил Рајковац	Светолика Ранковића бр.124	Безбедан	Повећана количина амонијака нитрита и гвожђа
04.09.2024.	СТР Ивеко	Краља Петра Првог 57	Безбедан	Повећана количина амонијака, нитрита и мангана
11.09.2024.	Бунар Велика Крсна	Велика Крсна бб	Исправан	/
11.09.2024.	Бунар Г-1, станица II дизања	Село Границе бб	Безбедан	Повећана количина нитрита
11.09.2024.	Бунар Кораћичка Бања	Село Кораћница бб	Безбедан	Повећана количина амонијака и степен мутноће
11.09.2024.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Безбедан	Повећана количина нитрита и гвожђа

11.09.2024.	Резервоар Границе	Границе	Исправан	/
11.09.2024.	Перионица „Селтерс Бања“	Краља Петра Првог бр.340а	Неисправан	Повећана количина гвожђа и мангана
11.09.2024.	Бунар Селтерс Бања	Краља Петра Првог бр.331	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мангана
11.09.2024.	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећан степен мутноће
11.09.2024.	Резервоар II Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана количина нитрита
11.09.2024.	Бунар „Село Ковачевац“	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина мангана
18.09.2024.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Безбедан	Повећана количина нитрита и гвожђа
18.09.2024.	Резервоар Влашка	Влашка бб	Безбедан	Повећана количина гвожђа
18.09.2024.	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мангана и степен мутноће
18.09.2024.	Кафана код Ђукића	Кајмакчаланска бр.1	Безбедан	Повећана количина амонијака
18.09.2024.	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана количина гвожђа
18.09.2024.	Ресторан Каравајо	Вука Караџића бр.74	Безбедан	Повећана количина нитрита, гвожђа и мангана
18.09.2024.	Извориште Серава	Карађорђева бб	Безбедан	Повећана количина хлорида
18.09.2024.	Извориште Ковачевац	Паланачки пут бр.9	Безбедан	Повећана количина амонијака
18.09.2024.	Ваздушни вентил Рајковац	Ул. Светолика Ранковића бр. 124	Безбедан	Повећана количина нитрита и гвожђа
18.09.2024.	Резервоар II Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана количина нитрита и гвожђа

\*У односу на одредбе Правилника о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр.42/98, 44/99 и Сл.гласника РС, бр. 28/19), за узорке оцењене оценом „Безбедан“

На основу обрађених резултата лабораторијског испитивања воде и праћење стања у водоводу којим управља ЈКП“Младеновац“Младеновац у септембру 2024..године , као и током предходног вишегодишњег праћења од стране Градског завода за јавно здравље-Београд сматра се да регистрована одступања у узорцима који су оцењени као безбедни, немају здравствени значај или нису досегли вредности које би могле штетно утицати на здравље корисника.