

РЕЗУЛТАТИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ ВОДОВОДА МЛАДЕНОВАЦ У ОКТОБРУ 2024. ГОД

Датум узорковања	Место узорковања	Адреса	Оцена узорка	Утврђена одступања*/ доминантни узрок неисправности
01.10.2024.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Неисправан	Повећана количина нитрита и гвожђа и присуство колиформних бакт.
01.10.2024.	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина гвожђа, мангана и степен мутноће
01.10.2024.	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Исправан	/
01.10.2024.	Кафана код Ђукића	Кајмакчаланска бр.1	Безбедан	Повећана количина амонијака
01.10.2024.	Ресторан Каравађо	Бука Караџића бр.74	Безбедан	Повећана количина нитрита
01.10.2024.	Резервоар II Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана количина нитрита
01.10.2024.	Извориште Серава	Карађорђева бб	Безбедан	Повећана количина хлорида
01.10.2024.	Резервоар Влашка	Влашка бб	Безбедан	Повећана количина гвожђа
01.10.2024.	Извориште Ковачевац	Паланачки пут бр.9	Неисправан	Повећана количина амонијака присуство сулфред.кlost.
01.10.2024.	Бунар Кланица	Краља Петра Првог бр.62	Безбедан	Повећана количина амонијака и нитрита
01.10.2024.	Ваздушни вентил Рајковац	Светолика Ранковића бр.124	Безбедан	Повећана количина нитрита
01.10.2024.	СТР Ивеко	Краља Петра Првог 57	Безбедан	Повећана количина нитрита и амонијака
16.10.2024.	Бунар Велика Крсна	Велика Крсна бб	Исправан	/
16.10.2024.	Бунар Г-1, станица II дизања	Село Границе бб	Исправан	/

16.10.2024.	Бунар Кораћичка Бања	Село Кораћница бб	Неисправан	Присуство сулф.ред кластр.
16.10.2024.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Неисправан	Повећана количина нитрита, гвожђа и мангана
16.10.2024.	Резервоар Границе	Границе	Исправан	/
16.10.2024.	Перионица „Селтерс Бања“	Краља Петра Првог бр.340а	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мангана
16.10.2024.	Бунар Селтерс Бања	Краља Петра Првог бр.331	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мангана
16.10.2024.	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Неисправан	Повећана количина мангана
16.10.2024.	Резервоар II Село Младеновац	Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана количина мангана
16.10.2024.	Бунар „Село Ковачевац“	Село Ковачевац бб	Неисправан	Повећана количина мангана
23.10.2024.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Безбедан	Повећана количина нитрита
23.10.2024.	Резервоар Влашка	Влашка бб	Исправан	/
23.10.2024.	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мангана
23.10.2024.	Кафана код Ђукића	Кајмакчаланска бр.1	Безбедан	Повећана количина амонијака
23.10.2024.	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Исправан	/
23.10.2024.	Ресторан Каравађо	Вука Караџића бр.74	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мангана
23.10.2024.	Извориште Серава	Карађорђева бб	Безбедан	Повећана количина амонијака, гвожђа и мангана
23.10.2024.	Извориште Ковачевац	Паланачки пут бр.9	Безбедан	Повећана количина амонијака
23.10.2024.	Ваздушни вентил Рајковац	Ул. Светолика Ранковића бр. 124	Безбедан	Повећана количина амонијака и нитрита
23.10.2024.	Резервоар II Село Младеновац	Милутина Миланковића	Исправан	/

*У односу на одредбе Правилника о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр.42/98, 44/99 и Сл.гласника РС, бр. 28/19), за узорке оцењене оценом „Безбедан“

На основу обрађених резултата лабораторијског испитивања воде и праћење стања у водоводу којим управља ЈКП“Младеновац“Младеновац у октобру 2024..године , као и током предходног вишегодишњег праћења од стране Градског завода за јавно здравље-Београд сматра се да регистрована одступања у узорцима који су оцењени као безбедни, немају здравствени значај или нису досегли вредности које би могле штетно утицати на здравље корисника.