

РЕЗУЛТАТИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ ВОДОВОДА МЛАДЕНОВАЦ У ФЕБРУАРУ 2025. ГОД

Датум узорковања и ИД узорка	Место узорковања	Адреса	Оцена узорка	Утврђена одступања*/ доминантни узрок неисправности
05.02.2025. 25-02-0631	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Безбедан	Повећана количина амонијака и нитрита
05.02.2025. 25-02-0621	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мангана
05.02.2025. 25-02-0632	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Одговара	/
05.02.2025. 25-02-0630	Кафана код Ђукића	Кајмакчаланска бр.1	Не одговара	Повећана количина нитрита и мангана
05.02.2025. 25-02-0628	Ресторан Каравађо	Бука Караџића бр.74	Безбедан	Повећана количина гвожђа, мангана и степен мутноће
05.02.2025. 25-02-0627	Резервоар II Село Младеновац	Милутина Миланковића	Одговара	/
05.02.2025. 25-02-0626	Резервоар Влашка	Влашка бб	Безбедан	Повећана количина амонијака, нитрита, гвожђа и мангана
05.02.2025. 25-02-0622	Извориште Ковачевац	Паланачки пут бр.9	Безбедан	Повећана количина амонијака и нитрита
05.02.2025. 25-02-0625	Бунар Кланица	Краља Петра Првог бр.62	Безбедан	Повећана количина амонијака и нитрита
05.02.2025. 25-02-0624	Ваздушни вентил Рајковац	Светолика Ранковића бр.124	Безбедан	Повећана количина амонијака и гвожђа
05.02.2025. 25-02-0629	СТР Ивеко	Краља Петра Првог 57	Безбедан	Повећана количина амонијака, нитрита и мангана
05.02.2025. 25-02-0623	Извориште Серава	Карађорђева бб	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мангана
12.02.2025. 25-02-0768	Бунар Велика Крсна	Велика Крсна бб	Одговара	/
12.02.2025. 25-02-0771	Бунар Г-1, станица II дизања	Село Границе бб	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мангана
12.02.2025. 25-02-0770	Бунар Кораћичка Бања	Село Кораћница бб	Одговара	/

12.02.2025. 25-02-0773	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Безбедан	Повећана количина амонијака, нитрита, гвожђа и степен мутноће
12.02.2025. 25-02-0774	Резервоар Границе	Границе	Одговара	/
12.02.2025. 25-02-0772	Перионица „Селтерс Бања“	Краља Петра Првог бр.340а	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мангана
12.02.2025. 25-02-0769	Бунар Селтерс Бања	Краља Петра Првог бр.331	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мангана
12.02.2025. 25-02-0775	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Одговара	/
12.02.2025. 25-02-0776	Бунар „Село Ковачевац“	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина мангана
19.02.2025. 25-02-0893	ЈКП Младеновац	Краљице Марије бр.32	Безбедан	Повећана количина амонијака и нитрита
19.02.2025. 25-02-0894	Резервоар Влашка	Влашка бб	Безбедан	Повећана количина амонијака, нитрита и мангана
19.02.2025. 25-02-0887	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана количина гвожђа и мангана
19.02.2025. 25-02-0891	Кафана код Ђукића	Кајмакчаланска бр.1	Безбедан	Повећана количина амонијака и нитрита
19.02.2025. 25-02-0895	Резервоар I, Село Младеновац	Милутина Миланковића	Одговара	/
19.02.2025. 25-02-0892	Ресторан Каравајо	Вука Караџића бр.74	Безбедан	Повећана количина нитрита, гвожђа и мангана
19.02.2025. 25-02-0889	Извориште Серава	Карађорђева бб	Не одговара	Повећана количина гвожђа, мангана и степен мутноће
19.02.2025. 25-02-0888	Извориште Ковачевац	Паланачки пут бр.9	Безбедан	Повећана количина амонијака и нитрита
19.02.2025. 25-02-0890	Ваздушни вентил Рајковац	Ул. Светолика Ранковића бр. 124	Безбедан	Повећана количина амонијака, гвожђа и мангана
19.02.2025. 25-02-0896	Резервоар II Село Младеновац	Милутина Миланковића бб	Одговара	/